


5



FUSINA S.R.L.

VIA DANTE, 5
20052 MONZA (MI)
TEL. 039/2326702

COMMITTENTE: PALACE S.R.L.


CANTIERE: SARONNO (VA) - VIA VOLTA

UBICAZIONE SCHEMATICA DELLE
PROVE PENETROMETRICHE

451_07

COMMITTENTE: PALACE S.R.L.
 CANTIERE DI SARONNO (VA) - VIA VOLTA
 DATA ESECUZIONE PROVE: 17/07/2007
 PROFONDITA' DELLA FALDA: NON RILEVATA
 QUOTA: P.C.
 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T.


Profondità (m)	RP	RL
0	2	
	3	
	3	
	6	
-1,5	4	
	2	
	5	
	10	
	6	
-3	5	
	9	
	10	
	9	
	13	
-4,5	11	
	7	
	9	
	13	
	10	
-6	11	
	9	
	13	
	10	
	14	
-7,5	15	



COMMITTENTE: PALACE S.R.L.
 CANTIERE DI SARONNO (VA) - VIA VOLTA
 DATA ESECUZIONE PROVE: 17/07/2007
 PROFONDITA' DELLA FALDA: NON RILEVATA
 QUOTA: P.C.
 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T.

Profondità (m)	RP	RL
0	3	
	5	
	3	
	4	
-1,5	6	
	5	
	4	
	15	
	12	
-3	6	
	8	
	16	
	14	
	10	
-4,5	10	
	11	
	8	
	11	
	12	
-6	10	
	9	
	13	
	10	
	12	
-7,5	17	

PROVA PENETROMETRICA N.2



COMMITTENTE: PALACE S.R.L.
 CANTIERE DI SARONNO (VA) - VIA VOLTA
 DATA ESECUZIONE PROVE: 17/07/2007
 PROFONDITA' DELLA FALDA: NON RILEVATA
 QUOTA: P.C.
 PROVA PENETROMETRICA DINAMICA CONTINUA S.C.P.T.

Profoi	RP	RL	Profoi	RP	RL
0	7			31	
	8			24	
	8			19	
	12			22	
-1,5	12		-9	20	
	8				
	10				
	27				
	36				
-3	28		-10,5		
	34				
	21				
	25				
	36				
-4,5	28		-12		
	48				
	36				
	51				
	39				
-6	48		-13,5		
	30				
	41				
	36				
	30				
-7,5	28		-15		

PROVA PENETROMETRICA N.3

