

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ATS Insubria

Direzione Sanitaria  
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA  
**U.O.C IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE**

Via Ottorino Rossi n. 9 – 21100 Varese  
Tel. 0332/277.111- 0332.277.578  
e-mail: [uocisp-sa.va@ats-insubria.it](mailto:uocisp-sa.va@ats-insubria.it)  
[www.ats-insubria.it](http://www.ats-insubria.it)  
[protocollo@pec.ats-insubria.it](mailto:protocollo@pec.ats-insubria.it)

**Sistema Qualità Certificato – UNI EN ISO 9001:2008**

Varese,  
Prot. n.  
Rif prot. 2017/014/P/0107702 del 28.11.2017

Spett.le Ufficio Tecnico  
del Comune di  
21047 SARONNO (VA)

e, p.c. A.R.P.A. - Dipartimento di Varese  
via Campigli n° 5  
21100 VARESE

**Oggetto:** Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. del Piano di Recupero via Caronni/V.lo Santa Maria.  
Comunicazione messa a disposizione del Rapporto Ambientale.

In riferimento alla nota del Comune di Saronno (VA), pervenuta in data 28.11.2017, (ns. prot. n. 2017/P/0107702) relativa all'oggetto, fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali diritti di terzi, per gli aspetti igienico-sanitari territoriali di competenza, **con la presente non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S..**

Si fanno comunque le seguenti osservazioni:

1. visto l'aumento dell'altezza del nuovo edificio, si propone che venga rispettato reciprocamente quanto prescritto dall'art. 3.4.13 (Presenza di ostacoli all'aeroilluminazione) del Regolamento Comunale d'Igiene (R.C.I.), sia per gli edifici di nuova realizzazione che per quelli vicini esistenti, al fine di non peggiorare i rapporti aeroilluminanti degli edifici più bassi al di sotto dei valori ritenuti sufficienti dall'R.C.I. stesso, ricordando che, di regola, la distanza tra le superfici finestrate di edifici deve essere maggiore dell'altezza (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell'edificio più alto;
2. si ritiene preferibile che le acque nere, se servite da depuratore, non vengano convogliate in fossa Imhoff, allo scopo di garantire un miglior funzionamento del depuratore stesso;
3. si fa presente che l'art. 3.2.3 del R.C.I. richiede una superficie scoperta e drenante per edifici residenziali pari ad almeno il 30% della superficie dell'area. Si ricorda però che, ai sensi



dell'art. 3.0.0. del succitato Regolamento, se detta superficie scoperta e drenante sia inferiore ai minimi stabiliti dalla norma, la stessa deve essere in questo intervento realizzata migliorativa o, perlomeno, non peggiorativa della superficie filtrante preesistente;

4. nelle demolizioni dovrà essere rispettato, se il caso, quanto previsto dalla normativa vigente in tema di bonifica e smaltimento delle strutture contenenti amianto;
5. dovrà essere rispettato il Capitolo III° del Titolo terzo del R.C.I. in tema di demolizioni.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA  
IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE -AMBIENTE  
*Dott. Paolo Bulgheroni*  
(Documento sottoscritto digitalmente)

*Responsabile del procedimento: Dr. Fernando Montani, tel. n. 0332/277477; montanif@ats-insubria.it*

P.C. Stanza 13 - A  
E:/(Assoggettabilità a VAS)/(Assoggettabilità a VAS 2017)/VAS Saronno via Caronni

Il documento informatico da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto ed è conservato dall'Agenzia secondo le regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale